


A - ABRIR
S - SINALIZAR
T - TESTAR
A - ATERRAR

ABADIA DOS DOURADOS COD:85232

(SEM IMPACTO AMBIENTAL)




IDENT. POSTE		CARGA POSTE		TIPO	CEMIG-1		CEMIG-2		CEMIG-3		CEMIG-4		ESTAI		TOTAL		POSTE SU-PORTA	% DE CARREG.	RESULTADO DA ANALISE
Nº	FOLHA				F	ÂNG.	F	ÂNG.	F	ÂNG.	F	ÂNG.	F	ÂNG.	F	ÂNG.			
1	1	10	300	D	197	37	154	203	197	302					162	-42	228	71%	OK
2	1	11	300	C	139	0									139	0	300	46%	OK

[illegible]

DISPOSITIVO PARA MANOBRA
CHAVE DO CH:TR
15852-3-30KVA

CHI PREVISTO	DISPOSITIVO DE SECCIONAMENTO
42	CH:TR 15852-3-30KVA
<p>RECURSO DE REDUÇÃO DE CHI:</p> <p><input type="checkbox"/> LINHA VIVA</p> <p><input type="checkbox"/> MEGA JAMPER</p> <p><input type="checkbox"/> EQUIPES ADICIONAIS</p> <p><input type="checkbox"/> GARRA VIVA</p> <p><input type="checkbox"/> GERADOR</p> <p><input type="checkbox"/> OUTROS:</p>	

ALIM: ABDD/201
CH:TR 15852-3-30KVA
0246361:7954116
CHI=42



Ordem Interna	
7839	_____
8839	_____
9839	_____

Esta liberação não isenta a responsabilidade da empreiteira quanto a observância das normas e padrões da CEMIG e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise

CONS.:
CNPJ.:
END.:
BAIRRO.:
CEP.:
MUNIC.:
TEL. CONTATO.:
DADOS OBRA.:
END.: RUA JOSE DA CUNHA
BAIRRO.:
MUNIC.: ABADIA DOS DOURADOS - MG
RAMO ATIVIDADE.: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

OBSERVAÇÕES CONFORME ITEM 10.3 DA NR 10

- 1- EXECUTAR SINALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO, CONFORME ND: 4.51.
- 2- FAZER ANÁLISE DE RISCO NO AMBIENTE DE TRABALHO.
- 3- O PROJETO ELÉTRICO DEVE ATENDER AS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO AO HABILITADO.

a				NOTAS.: A- Máxima resistência de terra de 80 OHMS; B - Sem Impacto Ambiental; C - Poste de 11-300 daN deverá ter profundidade de 1,80m; D - Vãos de BT conferidos no físico; E- Projeto NÃO TEM implicação com concessionárias de Telecomunicação.			LEV.	VISTO	VISTO	PROJETO DE MODIFICAÇÃO DE RDU COM INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINARIAS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA NA RUA JOSE DA CUNHA EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE ABADIA DOS DOURADOS NO MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS-MG.	ESCALA:	ARQ
b											1:1000	
c											NS.º	
DATA	FEITO	VISTO	APROV.									
AL T E R A Ç Õ E S											FOLHA:	
											01/01	