

PLANTA BAIXA TÉRREO

ESCALA 1 : 100

QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO		TENSÃO	LOCAL	POTÊNCIA		In	T	Cabo	Disjuntor	PROTEÇÃO			FASES	
Nº	TIPO	(V)		(VA)	TOMÁDA	(A)		(mm²)	(A/mA)	TIPO	Polos	In (A)	A	B
1	Iluminação	220	Refletor 1	2x500	1000	4,54	0,7	6,50	4,00	DTM	2	10	500	500
2	Iluminação	220	Refletor 2	2x500	1000	4,54	0,7	6,50	4,00	DTM	2	10	500	500
3	RESERVA	220			8000								4000	4000
TOTAL					10000					DDR	2	45	5000	5000

Quadro de Demanda (QM)

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's	10,00	100	10,00
		TOTAL	10,00

DIAGRAMA UNIFILAR

LEGENDA


ELETRODUTO EMBUTIDO
ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
ELETRODUTO PARA ELEFONE EMBUTIDO NA PAREDE
ELETRODUTO PARA ELEFONE EMBUTIDO NO PISO
TUBULAÇÃO PARA INTERFONE EMBUTIDO NA PAREDE
TUBULAÇÃO PARA INTERFONE EMBUTIDO NO PISO
CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
TOMADA 2 P+T 10A EMBUTIDO
TOMADA 2 P+T 10A NO PISO
TOMADA 2 P+T 20A EMBUTIDO
TOMADA 2 P+T 20A NO PISO
TOMADA TELEFONE EMBUTIDO 1 P+T 10A
TOMADA TELEFONE EMBUTIDO 1 P+T 20A
TOMADA TELEFONE EMBUTIDO 2 P+T 10A
TOMADA TELEFONE EMBUTIDO 2 P+T 20A
TOMADA TELEFONE EMBUTIDO 3 P+T 10A
TOMADA TELEFONE EMBUTIDO 3 P+T 20A
TOMADA TELEFONE EMBUTIDO 4 P+T 10A
TOMADA TELEFONE EMBUTIDO 4 P+T 20A
TOMADA TELEFONE EMBUTIDO 5 P+T 10A
TOMADA TELEFONE EMBUTIDO 5 P+T 20A
INTERRUPTOR SIMPLES
INTERRUPTOR PARALELO
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO
INTERRUPTOR SIMPLES - CAMPAINHA
INTERRUPTOR PARALELO - CAMPAINHA
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO - CAMPAINHA
TUBULAÇÃO SECA
TUBULAÇÃO SECA NO PISO
CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
CAIXA DE PASSAGEM