







LEGENDA

	RECAPEAMENTO – CR 940147
	PAVIMENTAÇÃO – CR 940147
	PAVIMENTAÇÃO – CR 939665



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ABADIA DOS
DOURADOS

TÍTULO PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA		TRECHO: DISTRITO INDUSTRIAL	
CR 939665 / 940147	ART MG20232449618	ESCALA: 1/100	FOLHA: 01/02
ASSINATURAS:			
_____ PROPR: PREF. MUN.DE ABADIA DOS DOURADOS MG CNPJ: 18.593.111/0001-14		_____ RT: ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR CREA: 5.061.062.206/D-SP	





REVISÕES			
01	01/11/23	ARIVALDO	ALTERAÇÕES - GIGOV/UB
00	04/09/23	ARIVALDO	EMIÇÃO INICIAL
REV	DATA	REVISADO POR	DESCRIÇÃO




PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ABADIA DOS
DOURADOS

TÍTULO PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA		TRECHO: DISTRITO INDUSTRIAL	
CR 939665 / 940147	ART MG20232449618	ESCALA: 1/100	FOLHA: 02/02
ASSINATURAS:			
PROPR: PREF. MUN.DE ABADIA DOS DOURADOS MG CNPJ: 18.593.111/0001-14		RT: ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR CREA: 5.061.062.206/D-SP	




SEÇÃO TRANSVERSAL - RUA JOÃO TOMAS PERES SEM ESCALA



SEÇÃO TRANSVERSAL - AV. MARIA P. BATISTA SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS - RECAPEAMENTO - CR 940147			
RUA/AVENIDA	COMPR. (M)	LARGURA MÉDIA (M)	ÁREA CAPA (M2)
RUA JOÃO TOMÁS PERES	60,92	7,56	460,59
AV. MARIA P. BATISTA	138,58	8,34	1.155,77
RUA ANTONIO TEODORO DA SILVA	123,25	6,21	765,65
TOTAL			2.382,01




DETALHE DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SEM ESCALA


REVISÕES			
01	01/11/23	ARIVALDO	ALTERAÇÕES - GIGOV/UB
00	04/09/23	ARIVALDO	EMIÇÃO INICIAL
REV	DATA	REVISADO POR	DESCRIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS


TÍTULO RECAPEAMENTO ASFÁTICO		TRECHO: DISTRITO INDUSTRIAL	
CR 939665 / 940147	ART MG20232449618	ESCALA: 1/100	FOLHA: 01/01
ASSINATURAS:			
PROPR: PREF. MUN.DE ABADIA DOS DOURADOS MG CNPJ: 18.593.111/0001-14		RT: ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR CREA: 5.061.062.206/D-SP	



REVISÕES					PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS	TÍTULO PROJETO ACESSIBILIDADE		TRECHO: DISTRITO INDUSTRIAL	
						CR 939665 / 940147	ART MG20232449618	ESCALA: 1/100	FOLHA: 01/01
						ASSINATURAS:			
01	01/11/23	ARIVALDO	ALTERAÇÕES - GIGOV/UB						
00	04/09/23	ARIVALDO	EMIÇÃO INICIAL						
REV	DATA	REVISADO POR	DESCRIÇÃO						

PROPR: PREF. MUN.DE ABADIA DOS DOURADOS MG
CNPJ: 18.593.111/0001-14

RT: ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR
CREA: 5.061.062.206/D-SP




LEGENDA

PLACA PARE - LADO 35CM - ÁREA 0,30M2

PINTURA EM PAVIMENTO DE FAIXA DE PEDESTRE

PLACA COM NOME DAS RUAS/AVENIDAS

FTP - FAIXA TRAVESSIA DE PEDESTRES



LRE - LINHA RETENÇÃO





REVISÕES			
01	01/11/23	ARIVALDO	ALTERAÇÕES - GIGOV/UB
00	04/09/23	ARIVALDO	EMIÇÃO INICIAL
REV	DATA	REVISADO POR	DESCRIÇÃO



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ABADIA DOS
DOURADOS


TÍTULO SINALIZAÇÃO VIÁRIA		TRECHO: DISTRITO INDUSTRIAL	
CR 939665 / 940147	ART MG20232449618	ESCALA: 1/100	FOLHA: 01/01
ASSINATURAS:			
PROPR: PREF. MUN.DE ABADIA DOS DOURADOS MG CNPJ: 18.593.111/0001-14		RT: ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR CREA: 5.061.062.206/D-SP	



REVISÕES				 <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS</div>	TÍTULO REDE COLETORA DE ESGOTO		TRECHO: DISTRITO INDUSTRIAL	
					CR 939665 / 940147	ART MG20232449618	ESCALA: 1/100	FOLHA: 01/03
					ASSINATURAS:			
01	01/11/23	ARIVALDO	ALTERAÇÕES - GIGOV/UB					
00	04/09/23	ARIVALDO	EMIÇÃO INICIAL					
REV	DATA	REVISADO POR	DESCRIÇÃO					


PERFIL DOS TRECHOS: PV-N1 AO PV-EX1
ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:100

COTA DO TERRENO (m)		848,275	847,865	845,09	843,32	841,156	839,402	838,693
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO (m)	847,125	846,715	843,94	842,17	840,006	838,252	837,293	
DISTÂNCIA ENTRE PVS (m)		34,2M	31,43M	43,48M	43,48M	36,14M	36,61M	
DIÂMETRO/MATERIAL		150MM/PVC	150MM/PVC	150MM/PVC	150MM/PVC	150MM/PVC	150MM/PVC	
VAZÃO (L/S)		0,16	0,31	0,51	0,71	0,88	1,05	
LÂMINA (%)		20,3	12,5	15	14,3	14,4	16,7	
TENSÃO TRATIVA (Pa)		2,16	10,19	5,56	6,51	6,39	3,95	
PROFUNDIDADE PV (m)		1,15/1,15	1,15/1,15	1,15/1,15	1,15/1,15	1,15/1,15	1,15/1,4	




PERFIL DO TRECHO: PV-N6-PV-EX1
ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:100

COTA DO TERRENO (m)		838,593838 693	
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO (m)	837,443	837,293	
DISTÂNCIA ENTRE PVS (m)		26,69M	
DIÂMETRO/MATERIAL		150MM/PVC	
VAZÃO (L/S)		0,12	
LÂMINA (%)		24,5	
TENSÃO TRATIVA (Pa)		1,19	
PROFUNDIDADE PV (m)		1,15/1,4	




PERFIL DOS TRECHOS: PV-N1 AO PV-EX3
ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:100

COTA DO TERRENO (m)		848,275	848,548	847,654	846,42	845,302	843,363	840,583	838,106
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO (m)	847,125	846,815	846,504	845,27	843,39	842,213	839,433	836,956	
DISTÂNCIA ENTRE PVS (m)		46,22M	44,05M	30,38M	27,92M	38,19M	38,22M	38,17M	
DIÂMETRO/MATERIAL		150MM/PVC	150MM/PVC	150MM/PVC	150MM/PVC	150MM/PVC	150MM/PVC	150MM/PVC	
VAZÃO (L/S)		0,22	0,42	0,56	0,69	1,34	1,52	1,7	
LÂMINA (%)		23,4	23,1	15	13,3	16,1	13,1	14,3	
TENSÃO TRATIVA (Pa)		1,37	1,42	5,55	8,23	4,5	8,77	7,99	
PROFUNDIDADE PV (m)		1,15/1,73	1,73/1,15	1,15/1,15	1,15/1,91	1,91/1,15	1,15/1,15	1,15/1,15	



PERFIL DOS TRECHOS: PV-N3 AO PV-N11
ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:100

COTA DO TERRENO (m)		845,09	845,459	845,302
COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO (m)	843,94	843,64	843,39	
DISTÂNCIA ENTRE PVS (m)		50,78M	50,1M	
DIÂMETRO/MATERIAL		150MM/PVC	150MM/PVC	
VAZÃO (L/S)		0,24	0,47	
LÂMINA (%)		24,2	25,2	
TENSÃO TRATIVA (Pa)		1,24	1,08	
PROFUNDIDADE PV (m)		1,15/1,82	1,82/1,91	





REVISÕES			
01	01/11/23	ARIVALDO	ALTERAÇÕES - GIGOV/UB
00	04/09/23	ARIVALDO	EMIÇÃO INICIAL
REV	DATA	REVISADO POR	DESCRIÇÃO





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ABADIA DOS
DOURADOS

TÍTULO REDE COLETORA DE ESGOTO		TRECHO: DISTRITO INDUSTRIAL	
CR 939665 / 940147	ART MG20232449618	ESCALA: 1/100	FOLHA: 02/03
ASSINATURAS:			
PROPR: PREF. MUN.DE ABADIA DOS DOURADOS MG CNPJ: 18.593.111/0001-14		RT: ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR CREA: 5.061.062.206/D-SP	




CORTE A - A
POÇO DE VISITA
ESCALA - 1:20
UNIDADE: CENTÍMETROS




PERSPECTIVA
SEM ESCALA


- LEGENDA:
- 1 - LAJE DE CONCRETO SIMPLES TRAÇO 1:2, 5:3, 5
 - 2 - ENCHIMENTO DE CONCRETO SIMPLES TRAÇO 1:2:3 - ACABAMENTO DESEMPENADO E ALISADO.
 - 3 - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE UMA VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:3.
 - 4 - REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESPESURA MÉDIA DE 2,5 cm ACABAMENTO DESEMPENADO E ALISADO.
 - 5 - ANEL DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, TRAÇO 1:2:3.
 - 6 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO C/ARTICULAÇÃO PESO TOTAL 90 Kg. PARA SUPOSTAR UM CARGA DE 300 kN NO CENTRO.
 - 7 - DEGRAU DE FERRO CA - 50 Ø 5/8" CONFORME DETALHE.
 - 8 - TUBO DE QUEDA.
 - 9 - TÊ PPB
 - 10 - CURVA 90°




SEÇÕES TRANSVERSAIS DAS VIAS
SEM ESCALA



SEÇÃO TRANSVERSAL-LIGAÇÕES DOMICILIARES
SEM ESCALA



REVISÕES				 <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS</div>	TÍTULO REDE COLETORA DE ESGOTO		TRECHO: DISTRITO INDUSTRIAL	
					CR 939665 / 940147	ART MG20232449618	ESCALA: 1/100	FOLHA: 03/03
					ASSINATURAS:			
					PROPR: PREF. MUN.DE ABADIA DOS DOURADOS MG CNPJ: 18.593.111/0001-14			
					RT: ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR CREA: 5.061.062.206/D-SP			
01	01/11/23	ARIVALDO	ALTERAÇÕES - GIGOV/UB					
00	04/09/23	ARIVALDO	EMIÇÃO INICIAL					
REV	DATA	REVISADO POR	DESCRIÇÃO					